



LATVIJAS REPUBLIKA
NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009115247

IEPIRKUMU KOMISIJA

„Pagasta namā”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244, tālr.64250958,
e-pasts- iepirkumi@naukseni.lv

Naukšēnu novada, Naukšēnu pagastā

11.04.2014. Nr.2-8/8

Iepirkuma Nr. NNP 2014/05 pretendentiem

Naukšēnu novada pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta iesniegumu ar jautājumu iepirkumam Nr. NNP 2014/05.

Jautājums nr. 1:

Pēc objekta apsekošanas tika konstatēts, ka pozīcija ir nepietiekama, esošā asfalta seguma biezums ir 12cm

23.4	31-ligumc	Blīvais asfaltbeltons AC 16, h=6cm	m2	4,64
------	-----------	------------------------------------	----	------

Atbilde:

Projektā paredzēts minimālais asfalta biezums, kas atbilst esošajām transporta slodzēm. Tā kā esošā klātne ir 12 cm bieza, asfalta atjaunošana h=6-12 cm tiks uzskatīta par atbilstošu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece

Inese Bēta