



LATVIJAS REPUBLIKA  
NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.90009115247

**IEPIRKUMU KOMISIJA**

„Pagasta namā”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244, tālr.64250958,  
e-pasts- iepirkumi@naukseni.lv

Naukšēnu novada, Naukšēnu pagastā

28.08.2018. Nr.2-8/11

Iepirkuma Nr. NNP 2018/6 Pretendentiem

Naukšēnu novada pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta iesniegumu ar jautājumu iepirkumam Nr. NNP 2018/6 „Bērnu rotaļu laukuma paplašināšana pie Naukšēnu vidusskolas”.

Jautājums:

Pretendents lūdz precizēt Tehniskās specifikācijas 2.daļas 4.punktu - AS “Sadales tīkli” komunikācijās nepieciešams ievietot aizsargcaurulēs:

1. Precizēt aizsargcauruļu izmērus un daudzumu.

**Atbilde:** Iepirkumam NNP 2018/6 ir pievienots atsevišķs fails “Iekārtu izvietojums” un dokumentā ar nosaukumu “Ģenerālais plāns” ar mērogu 1:500 ir noteikts, ka esošās kabeļu līniju šķersojuma vietas jāatšurfē un jāpārbauda kabeļa aizsargcaurules esamība, ja nav, tad paredzēt tās ievietot divpusējas aizsargcaurulēs. Saskaņā ar Ģenerālo plānu ir 2 šķersojuma vietas un aizsargcauruļu garums ir 1,5 m uz katru pusi no šķersojuma vietas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Egils Tenters